

URZĄD GMINY W KRZEMIENIEWIE

64-120 Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, pow. leszczyński

Tel.: (65) 536-92-00, **Fax:** (65) 529-75-15

e-mail: ugsekr@krzemieniewo.pl

www.krzemieniewo.pl

Krzemieniewo, dnia 1 kwietnia 2020 r.

RRGP.271.01.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Garzynie”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie: Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o grubości styropianu oraz podanie jego parametrów termicznych. Prosimy o podanie kolorystyki tynku, w tej chwili wiadomo tylko, że jest to tynk mineralny. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz kolorystyki stolarki okiennej. Prosimy o podanie kolorystyk okiennych.

Odpowiedź:

1. Prosimy o ustalenie przedmiaru robót o grubości styropianu oraz podanie jego parametrów - Zamawiający wyjaśnia, iż grubość styropianu podano w przedmiarze tj. 15 cm Fasada 038.

2. Prosimy o podanie kolorystyki tynku - Zamawiający informuje, że zastosowany ma być kolor pastelowy, uzgodniony z Inwestorem bezpośrednio przed wykonaniem kolorystyki.

3. Parametry i kolorystyka okien - 0,9 W/m²K w kolorze białym

Z UP WÓJTA
Joanna Nowacka
Zastępcza Wójta